

Save these instructions as you may need them at a later date.

WARNING - RISK OF ELECTRIC SHOCK. DISCONNECT MAIN POWER AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING OR SERVICING THE FIXTURE.

Safety Information: For your safety, read and understand these instructions completely before starting installation.

NOTE: THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

WARNING - RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK

- LED installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation contact a qualified electrician.
- Before proceeding with installation, disconnect power to the luminaire. Failure to do so may result in electric shock and lead to injury or death.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique.

- L'installation de la LED Retrofit requiert la connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié, n'essayez pas d'installer
- Avant de procéder à l'installation, débranchez l'alimentation du luminaire. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution et entraîner des blessures Ou la mort.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. The **E1LDRV60** should be installed into ceiling within 4 feet of the first fixture. Follow the wiring diagram for electrical connections.

Le **E1LDRV60** doit être installé au plafond par deux vis (Accessoire attaché) et à moins de 4 pieds du premier appareil. Suivre la Schéma de câblage pour les connexions électriques.

2. Pass the supply wires through the 3/8" diecast flexible conduit connector.

Passez les fils d'alimentation à travers le 3/8 "moulé sous pression flexible connecteur de conduit.

3. Connect black and white supply wires to the input side of terminal block. Ensure the wires are fully inserted into connectors and tighten screws at the top of terminal block.

Connectez les fils d'alimentation noir et blanc à l'entrée de bornier. Assurez-vous que les fils sont entièrement insérés dans connecteurs et serrer les vis en haut du bornier.

4. Reinstall cover and secure with the included screws.

Réinstallez le couvercle et fixez-le avec les vis fournies.

5. Apply AC power, confirm that all fixtures are functioning as expected.

Appliquer l'alimentation CA, vérifier que tous les appareils fonctionnent comme prévu.

NOTE:

1. Max distance from power supply to last fixture should not exceed 14 feet. **Maximum distance calculation based on 12AWG supply wires.

